



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Главен секретар

Изх. № 26-00-558

София, 03.08. 2018 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка и монтаж на климатично оборудване за пети етаж в сградата на  
Министерство на финансите на ул. „Г.С. Раковски“ № 102“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснение по условията за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, предоставям следните писмени разяснения:

**Въпрос:** Възможно ли е да предложим външните тела на VRF система 1 и на система 2 да са съставени само от по 1 агрегат на система, а не както е по проект с по 2, като се запазят общите необходими мощности?

**Отговор:** Предложението на участниците трябва да съответстват на посочените в проекта и техническата спецификация стандарти, характеристики и параметри. Съгласно минималните изисквания на Възложителя от Техническата спецификация, всяко едно външно тяло, съответно за VRF/VRV система 1 и за VRF/VRV система 2, трябва да се състои от по два модула.

ЗС ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МФ:

/ТАНЯ ГЕОРГИЕВА/

