



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

РЕШЕНИЕ

№ *РМФ-49*

от *12.09*.2018 г., гр. София

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, утвърдени на 05.09.2018 г. Протокол № 1 от 16.08.2018 г., Протокол № 2 от 24.08.2018 г. и Протокол № 3 от 04.09.2018 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № ЗМФ-762/14.08.2018 г. на министъра на финансите, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка и монтаж на климатично оборудване за пети етаж в сградата на Министерство на финансите на ул. “Г. С. Раковски“ № 102“*, открита с Решение № РМФ-44 от 20.07.2018 г. на министъра на финансите и публикувана в профила на купувача на електронен адрес: <https://www.minfin.bg/bg/procurement/178>

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявения критерий за възлагане „Най-ниска цена“ в следния ред:

І-во място – **„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**, с предложена обща цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи, в размер на **156 850.37 (сто петдесет и шест хиляди, осемстотин и петдесет лева и тридесет и седем стотинки) лв.** без ДДС и **188 220.44 (сто осемдесет и осем хиляди двеста и двадесет лева и четиридесет и четири стотинки) лв.** с ДДС.

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка:

„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 202762973, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. "Цариградско шосе" No 77.

ОТСТРАНЯВАМ

участниците в процедурата, както следва:

1. На основание т. 1.10, б. „а“, Раздел IV. „ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ“ от Документацията за участие, във вр. с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „ММС ИНК“ ЕООД, поради следните мотиви:

Към представеното Техническо предложение липсва приложена техническа документация с работните характеристики на предлаганото оборудване, каквото е посоченото в т.11.5, б. „б“, Раздел V. „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ“ от Документацията за участие изискване.

Предвид горното, представената от „ММС ИНК“ ЕООД оферта (Техническо предложение) не отговаря на предварително обявеното в т.11.5, б. „б“, Раздел V. „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ“ от Документацията за участие условие, съгласно което към Техническото предложение, *Приложение № 2*, участниците следва да приложат *техническа документация с работните характеристики на новото оборудване за доказване съответствие на предлаганите системи с техническите изисквания.*

2. На основание т. 1.10, б. „а“, Раздел IV. „ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ“ от Документацията за участие, във вр. с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „НАКТАЙМ“ ЕООД, поради следните мотиви:

Налице е несъответствие на посочените от участника параметри за вътрешно тяло по позиция II.2.3 от спецификацията. За цитираната позиция в т. 4 от Техническото предложение на участника е посочен модел на вътрешно тяло “HTFU 225” с капацитет на отопление $Q_{от.} = 2,50$ kW. От приложената техническа документация е видно че оферираният модел на вътрешно тяло “HTFU 225” е с капацитет на отопление $Q_{от.} = 2,40$ kW,

Съгласно посочените от възложителя параметри за вътрешно тяло по позиция II.2.3 от спецификацията, минималният капацитет на отопление, следва да е $Q_{от.} = 2,50$ kW.

Предвид горното, представената от „НАКТАЙМ“ ЕООД оферта (Техническо предложение – Приложение № 2), не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, тъй като представената техническа документация не доказва съответствие на предлаганите системи с техническите изисквания на възложителя.

3. На основание т. 1.10, б. „а“, Раздел IV. „ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ“ от Документацията за участие, във вр. с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „ДЖИ И ЕЙ“ ЕООД, поради следните мотиви:

Доколкото Възложителят не е допуснал възможността за VRF/VRV Система 1 и за VRF/VRV Система 2 да бъде предлаган един общ модул за двете системи, в таблицата на т. 4 от Техническото предложение, на ред 8, колона 3 към параметрите на модула за интеграция към сградната автоматизация, на VRF/VRV система 2, участникът е посочил марка и модел и е пояснил, че предлага един модул за двете системи; В таблицата по т. 4 на Техническото предложение на ред 13, колона 1 и 2 липсва попълнена информация, вследствие на което не може еднозначно да се установи посочените на този ред технически характеристики на предлаганата техника за коя позиция вътрешни тела се отнасят.

Също така приложената към Техническото предложение техническа документация за предлаганото оборудване е представена единствено на английски език, като липсва превод на български, каквото е изискването на т.6, Раздел V. „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ“ от Документацията за участие.

Предвид горното, представената от „ДЖИ И ЕЙ“ ЕООД оферта (Техническо предложение, Приложение № 2) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП, решението да се изпрати до участниците в обществената поръчка и да се публикува на профила на купувача, заедно с протоколите от работата на комисията, при спазване на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 196 от ЗОП пред Комитета за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

